Отчет по инцидентах в электрических сетях ОАО «Распределительная сетевая компания» за декабрь 2013 г.

Nn	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения поврежденного. Эл.оборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	12.12.13	19ч.23м.	12.12.13	19ч.50м.	503	Повреждена КЛ-10кВ от ТП-122 до ТП-57	Поврежденный участок выведен из схемы
2	12.12.13	19ч.50м.	12.12.13	19ч.50м.	114	Повреждена КЛ-10кВ от ПС “Южная” до РП-2	Поврежденный участок выведен из схемы
3	12.12.13	23ч.55м.	13.12.13	01ч.25м.	169	Повреждена ВЛ-10кВ от ТП-221 до опоры №9	Поврежденный участок выведен из схемы