Отчет по авариям в электрических сетях АО «Распределительная сетевая компания» за сентябрь 2017 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	04.08.17	18ч.35м.	04.08.17	20ч.07м.	261	КЛ 10кВ от ТП-137 до ТП172, внешнее механическое воздействие	повреждённый участок выведен из схемы
2	04.08.17	18ч.35м.	04.08.17	18ч.47м.	501	КТП-433, нарушение электрической изоляции	повреждённый участок выведен из схемы
3	07.09.17	03ч.10м.	07.09.17	05ч.38м.	103	КТП-369, нарушение электрической изоляции, воздействие животных, балансовая принадлежность МВД КЧР	повреждённый участок востановлен
4	15.09.17	14ч.58м.	15.09.17	15ч.56м.	604	КЛ -6кВ от ТП-86 до ТП-136 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. ОАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "МИЗАМ" монтаж контура грозазащиты по ул. Гутякулова 5, без представителей АО «РСК».	повреждённый участок выведен из схемы
5	21.09.17	14ч.00м.	21.09.17	15ч.15м.	103	КЛ 10кВ от ТП-91 до ТП-259 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, земляные работы ПАО «Мегафон», без представителей АО «РСК».	повреждённый участок выведен из схемы
6	25.09.17	16ч.55м.	25.09.17	17ч.40м.	603	КЛ -6кВ от ТП-127 до ТП-135 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. ОАО "СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "МИЗАМ" монтаж контура грозазащиты по ул.Зелёная №20, без представителей АО «РСК».	повреждённый участок выведен из схемы