Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за июнь 2019 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	03.06.19	00ч.30м.	03.06.19	00ч.50м.	Ф-265	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-24 до ТП-186	Поврежденный участок выведен из схемы
2	25.06.19	13ч.51м.	25.06.19	14ч.09м.	Ф-322	Повреждение КЛ-10кВ ТП-265 до ТП-262	Поврежденный участок выведен из схемы
3	28.06.19	15ч.45м.	28.06.19	18ч.24м.	Ф-407	Повреждение ВЛ 10кВ пролёт опор №41-44	Поврежденный участок востановлен
4	30.06.19	18ч.55м.	30.06.19	20ч.43м.	Ф-169	Повреждение КТП-406, балансовая принадлежность ООО «Канур»	Поврежденный участок выведен из схемы