Документ расположен на сайте http://ch-rsk.ru

Отчет по авариям в электрических сетях ОАО «Распределительная сетевая компания» за март 2015 г.

N	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	13.03.15	17ч.06м.	13.03.15	18ч.06м.	507	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-62 до ТП-217, от РП-5 до ТП-47	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта
2	20.03.15	17ч.38м.	20.03.15	18ч.50м.	110	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-240 до ТП-208	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта
3	22.03.15	17ч.35м.	22.03.15	18ч.05м.	605	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-1 до ТП-257	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта
4	27.03.15	09ч.55м.	27.03.15	10ч.38м.	125 126 122 112 113 114 115 116 169 183 216 165 162 167 172 171 163	Повреждение ВЛ-110кВ Л-95 (ведомственная принадлежность ОАО КЧФ «МРСК СК»)	Поврежденный участок восстановлен
5	30.03.15	01ч.32м.	30.03.15	02ч.01м.	169	Повреждение ВЛ-10кВ	Поврежденный участок восстановлен

Документ расположен на сайте http://ch-rsk.ru