Документ расположен на сайте http://ch-rsk.ru

Отчет по авариям в электрических сетях ОАО «Распределительная сетевая компания» за июнь 2015 г.

N	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	16.06.15	09ч.25м.	16.06.15	11ч.00м.	181	Повреждение КЛ-10кВ от ПС «Холодмаш» до ВЛ-10кВ Ф-181 опора №1	Поврежденный участок выведен в ремонт