## Отчет по авариям в электрических сетях ОАО «Распределительная сетевая компания» за июль 2015 г.

| N | ОТКЛЮЧЕНИЕ |          | ВКЛЮЧЕНИЕ |          | фидер | Причина отключения                   | Мероприятия по их устранению                       |
|---|------------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------------------|--|
|   | ДАТА       | ВРЕМЯ    | ДАТА      | ВРЕМЯ    | тР    | электрооборудования                  | interpoliphininin no mily orpanionino              |
| 1 | 01.07.15   | 08ч.40м. | 01.07.15  | 09ч.17м. | 173   | Повреждение КЛ-6кВ от ТП-49 до ТП-30 | Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта. |
| 2 | 06.07.15   | 09ч.44м. | 06.07.15  | 09ч.45м. | 503   | Повреждение КТПН-383                 | Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта. |