Документ расположен на сайте http://ch-rsk.ru

Отчет по авариям в электрических сетях ОАО «Распределительная сетевая компания» за октябрь 2015 г.

N	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	10.10.15	15ч.00м.	10.10.15	16ч.00м.	607	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-42 до опора № 5 ВЛ Ф-607	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта
2	16.10.15	09ч.00м.	16.10.15	09ч.05м.	314	Не обнаружено	РПВ успешно.
3	16.10.15	10ч.44м.	16.10.15	11ч.14м.	101	Повреждение ВЛ от опоры №2/24 до ТП-58	Поврежденный участок восстановлен.