Документ расположен на сайте http://ch-rsk.ru

Об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключениях ОАО «Распределительная сетевая компания» за IV квартал 2015 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя, часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	РП-2 Ф-261	01.09.15 05ч.20м	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-24 ДО ТП-172	0,3	103
2	РП-2 Ф-265	01.09.15 05ч.20м	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-24 ДО ТТП-5	0,9	642
3	ПС «Южная» Ф-109	01.09.15 07ч.05м	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-336 до ТП-123	0,7	585
4	ПС «Северная» Ф-607	10.10.15 15ч.00м.	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-42 до ВЛ Ф-607	1	350
5	РП-3 Ф-314	16.10.15 09ч.00м.	Не обнаружено, РПВ успешно	0,1	32
6	РП-3 Ф-101	16.10.15 10ч.44м.	Повреждение ВЛ-10кВ от опоры №2/24 до ТП-58	0,5	622
7	ПС «Северная» Ф-607	12.11.15 13ч.57м.	Повреждение ВЛ-6кВ от опоры № 130 до опоры № 131	0,4	180
8	ПС «Северная» Ф-626	28.12.15 17ч.02м.	Повреждение КЛ-6кВ от ТП-41 до ТП-196	0,3	20