Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за февраль 2016 г.

N	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	14.02.16	10ч.50м.	14.02.16	10ч.52м.	Ф-314	не обнаружено	осмотр Ф-314
2	14.02.16	12ч.55м.	14.02.16	12ч.57м.	Ф-314	не обнаружено	осмотр Ф-314
3	19.02.16	10ч.53м.	19.02.16	11ч.11м.	Ф-630	повреждение КЛ-6кВ от ТП-233 до ПС «Северная»	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта
4	26.02.16	16ч.34м.	26.02.16	17ч.03м.	Ф-605	повреждение КЛ-6кВ от ТП-110 до ТП-393	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта