# Отчет по авариям в электрических сетях
# АО «Распределительная сетевая компания»
# за май 2016 г.

| N | ОТКЛЮЧЕНИЕ | | ВКЛЮЧЕНИЕ | | фидер | Причина отключения электрооборудования | Мероприятия по их устранению |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ДАТА | ВРЕМЯ | ДАТА | ВРЕМЯ | | | |
| 1 | 01.05.16 | 11ч.04м. | 01.05.16 | 13ч.47м. | 503 | Повреждение КЛ-10кВ от ТП-21 до ТП-217 | Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта |
| 2 | 16.05.16 | 02ч.00м. | 16.05.16 | 02ч.40м. | 103 | Повреждение РУ-10кВ ТП-365 | Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта |
| 3 | 18.05.16 | 12ч.30м. | 18.05.16 | 13ч.35м. | 103 | Повреждение КТП-140 | Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта |
| 4 | 28.05.16 | 09ч.00м. | 28.09.16 | 09ч.13м. | 122 | Повреждение КТП-194 | Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта |