Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за август 2016 г.

N	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	25.08.16	07ч.14м.	25.08.16	08ч.24м.	169	Повреждение КЛ-10кВ от опоры №6 до опоры №10	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта
2	28.08.16	04ч.23м.	28.08.16	06ч.50м.	218	Повреждение яч. ВВ Ф-218	Поврежденный участок выведен из схемы для ремонта