Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за декабрь 2016 г.

N	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	02.12.16	12ч.46м.	02.12.16	13ч.58м.	169	ВЛ 10 кВ отпайка на ТП-111	повреждённый участок востановлен
2	12.12.16	10ч.39м.	12.12.16	11ч.08м.	221	КЛ-10кВ от ПС «Холодмаш» до РП-5	поврежденный участок выведен из схемы
3	19.12.16	19ч.07м.	19.12.16	20ч.23м.	613	КЛ-6кВ от РП-1 до ПС «Северная»	поврежденный участок выведен из схемы
4	19.12.16	19ч.20м.	19.12.16	19ч.27м.	621	Ф-630 КЛ-6кВ от ТП-233 до ПС «Северная»	поврежденный участок выведен из схемы