О наличии свободной мощности для технологического присоединения потребителей по центрам питания 35 кВ и выше
IV квартал 2017 г.

№ п/п	Номер подстанции	Уровни напряжения	Установленная мощность существующих трансформаторов			Загрузка	Максимальная фактическая нагрузка, М Вт	Свободная мощность, М Вт
			№ Тр-ра	М ВА	М Вт	%		
1	ПС	110/10	Т-1	16	13,6	79	10,680	2,92
	Холодмаш		Т-2	16	13,6	56	7,578	6,02

Документ расположен на сайте http:// ch- rsk.ru