Об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключениях АО «Распределительная сетевая компания» за III квартал 2017 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	Продолжительность простоя, час	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	Ф-108	02.07.17 11ч.45м.	КЛ 10кВ от ПС «Южная» до опоры №1	0,16	117,3
2	Ф-604	16.07.17 15ч.23м.	КЛ 6кВ от ТП-2 до ТП-51	0,5	560
3	Ф-174	31.07.17 16ч.27м.	ТП-344	1	294
4	Ф-112	10.08.17 13ч.55м.	КТП-207	1,45	1190,9
5	Ф-603	24.08.17 16ч.10м.	ВЛ 6кВ опора №13	0,63	637
6	Ф-261	04.09.17 18ч.35м.	КЛ 10кВ от ТП-172 до ТП-137	1,5	400
7	Ф-501	04.09.17 18ч.35м.	КТП-433	0,28	166
8	Ф-103	07.09.17 05ч.38м.	КТП-369	2,47	379,9
9	Ф-604	15.09.17 14ч.58м.	КЛ 6кВ от ТП-86 до ТП-136	0,97	1010
10	Ф-103	21.09.17 14ч.00м.	КЛ 10кВ от ТП-91 до ТП-259	1,25	440
11	Ф-603	25.09.17 16ч.55м.	КЛ 6кВ от ТП-127 до ТП-135	0,75	640