Об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений АО «Распределительная сетевая компания» за второй квартал 2020 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	Ф-604	17.04.2020 07ч.40м.	ВЛ 6 кВ Ф-604	0,3	280
2	Ф-507	24.04.2020 16ч.10м.	КЛ 10 кВ от ТП-6 до ТП-22	0,4	350
3	Ф-507	29.04.2020 10ч.45м.	КЛ 10 кВ от РП-5 до ТП-47	0,18	161
4	Ф-604	27.05.2020 16ч.45м.	ВЛ 6 кВ опора №5 Ветровые нагрузки	0,25	225
5	Ф-605	29.05.2020 08ч.30м.	КЛ 6 кВ от ТП-61 до ТП-110 Нарушение электрической изоляции	0,67	246
6	Ф-261	08.06.2020 18ч.10м.	КЛ 10кВ от ТП-173 до ТП-172 Нарушение электрической изоляции	0,43	99
7	Ф-620	11.06.2020 13ч.27м.	ВЛ 6 кВ отпайка на КТП - 179 схлёст проводов Балансовая принадлежность СО «Автомобилист»	0,58	81
8	ТП-192	12.06.2020 16ч.30м.	ТП-192 РУ-10 кВ Атмосферные перенапряжения (Гроза)	1,67	133
9	Ф-262	14.06.2020 15ч.18м.	КЛ-6 кВ от ТП-11 до ТП-21/2 Земельные работы сторонней организацией	1,08	433
10	Ф-863	30.06.2020 10ч.37м.	ВЛ-6 кВ Ф-863 опора №6/1 Несанкционированная рубка лесных насаждений — ООО «КСМИК»	0,43	78