Об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений АО «Распределительная сетевая компания» за третий квартал 2020 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	Ф-863, Ф-862	07.07.2020 09ч.53м.	КТП-264 Балансовая принадлежность ИП Хубиев (Пожар)	0,53	517
2	Ф-265	08.07.2020 17ч.00м.	КЛ-10 кВ от ТП-24 до ТТП-5 Невыявленные причины	0,5	210
3	Ф-103	08.07.2020 17ч.00м.	КТП-365 Балансовая принадлежность «СТО Формула» ул. Ленина 348а Атмосферные перенапряжения, гроза	1,83	641
4	Ф-107	08.07.2020 17ч.00м.	ВЛ 10 кВ Ф-107 от опоры №1 до опоры №23 Атмосферные перенапряжения, гроза	2,33	3745
5	Ф-314	08.07.2020 16ч.00м.	ТП-341 Балансовая принадлежность ЗАО «Энергоресурс» Нарушение электрической изоляции	4,25	977
6	Ф-314	21.07.2020 13ч.11м.	Ф-314 опора № 93 Ветровые нагрузки	1,23	345
7	Ф-638	22.07.2020 09ч.09м.	КЛ 6 кВ Ф-638 Невыявленные причины	1	1131
8	Ф-173	26.07.2020 14ч.50м.	КЛ 6 кВ Ф-173 от ТП-60 до ТП-186 Нарушение структуры материала	1	340
9	Ф-407	28.07.2020 19ч.51м.	ВЛ 10 кВ Ф-407 Ветровые нагрузки Атмосферные перенапряжения, гроза	0.48	240
10	Ф-314	28.07.2020 19ч.51м.	ВЛ 10 кВ Ф-314 Ветровые нагрузки Атмосферные перенапряжения, гроза	1.77	400
11	Ф-322	30.07.2020 10ч.41м.	КЛ 10 кВ Ф-322 от ТП-262 до ТП-269 Внешнее механическое воздействие (виновник скрылся)	1,17	500
12	Ф-314	17.08.2020 09ч.58м.	КЛ 10кВ Ф-314 от опоры №26 до КТП-426, балансовая принадлежность СТ «Урожай»	0,3	122,4

13	Ф-112 от реклоузера на опоре №8	26.08.2020 12ч.28м.	КЛ 10кВ от опоры №46/1 до КТП-238, балансовая принадлежность ГСК «Восток 5»	0,6	814