Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за февраль 2020 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	06.02.20	14ч.38м.	06.02.20	14ч.59м.	605	КЛ 6кВ от ТП-110 до ТП-393 внешнее механическое воздействие	повреждённый участок выведен из схемы
2	11.02.20	21ч.10м.	11.02.20	21ч.34м.	115	КЛ 10кВ от ТП-171 до ТП-424	повреждённый участок выведен из схемы
3	14.02.20	10ч.37м.	14.02.20	11ч.03м.	321	КЛ 10кВ от ТП-151 до ТП-229 (внешнее механическое воздействие)	повреждённый участок выведен из схемы
4	14.02.20	10ч.37м.	14.02.20	11ч.58м.	261	КЛ 10кВ от ТП-173 до ТП-172	повреждённый участок выведен из схемы
5	25.02.20	11ч.20м.	25.02.20	11ч.45м.	407	ВЛ 10кВ Ф-407	повреждённый участок восстановлен
6	25.02.20	12ч.30м.	25.02.20	15ч.15м.	407	ВЛ 10кВ Ф-407	повреждённый участок восстановлен
7	27.02.20	04ч.07м.	27.02.20	05ч.05м.	103	КЛ 10кВ от опоры №1 до КТП-373, балансовая принадлежность ООО «Эдельвейс»	повреждённый участок выведен из схемы