## Отчет по авариям в электрических сетях AO «Распределительная сетевая компания» за июнь 2020 г.

Nº	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ	фидер	электрооборудования	тисроприятия по их устранению
1	08.06.20	18ч.10м.	08.06.20	18ч.36м.	261	КЛ 10кВ от ТП-173 до ТП-172 (Нарушение электрической изоляции)	Повреждённый участок выведен из схемы
2	11.06.20	13ч.27м.	11.06.20	14ч.02м.	620	ВЛ 6 кВ Ф-620 отпайка на КТП-179 (Внешнее механическое воздействие - схлёст проводов, виновник СО «Автомобилист»)	Поврежденный участок восстановлен
3	12.06.20	16ч.30м.	12.06.20	18ч.10м.	857 ΤΠ- 192	ТП-192 РУ-10 кВ (Атмосферные перенапряжения (гроза))	Поврежденный участок восстановлен
4	14.06.20	15ч.18м.	14.06.20	16ч.23м	262	КЛ 10 кВ от ТП-11 до ТП-21/2 (Земельные работы сторонней организацией)	Повреждённый участок выведен из схемы
5	30.06.20	10ч.37м.	30.06.20	11ч.03м.	863	ВЛ-6 кВ опора №6/1 Несанкционированная рубка лесных насаждений — ООО «КСМИК»	Повреждённый участок восстановлен