Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за октябрь 2020 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	19.10.20	19ч.10м.	19.10.20	20ч.05м.	Ф-314 Ф-110	Атмосферные перенапряжения гроза (гроза)	Повреждённый участок восстановлен
2	19.10.20	20ч.05м.	19.10.20	20ч.50м.	Ф-109	Повреждение концевой муфты в ТП-169 КЛ 10 кВ от ТП-169 до ТП-100	Повреждённый участок выведен из схемы
3	19.10.20	20ч.13м.	19.10.20	20ч.50м.	Ф-701	КЛ 6 кВ Ф-701 от РП-7 до РП-1	Повреждённый участок выведен из схемы