Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за март 2021 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	17.03.21	00ч.40м.	17.03.21	08ч.30м.	Ф-314	ВЛ 10 кВ Ф-314 от РП-3 до ТП-273 опора № 45 Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Повреждённый участок восстановлен
2	19.03.21	10ч.36м.	19.03.21	11ч.45м.	Ф-103	КЛ 10 кВ от опоры № 12 до КТП-373 балансовая принадлежность ООО «Эдельвэйс». Нарушение электрической изоляции	Повреждённый участок выведен из схемы
3	19.03.21	10ч.40м.	19.03.21	10ч.54м.	Ф-101	КЛ 10 кВ от ТП-149 до ТП-152 внешнее механическое воздействие. ООО «Тепловые сети»	Повреждённый участок выведен из схемы