Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за июль 2021 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	02.07.21	17ч.05м.	02.07.21	20ч.45м.	Ф-174	ВЛ 10 кВ Ф-174 Ввод на ТП-306 балансовая принадлежность ООО «Эльбор»	Поврежденный участок выведен из схемы
2	04.07.21	06ч.44м.	04.07.21	08ч.30м.	Ф-112	ВЛ 10 кВ Ф-112 от ТП-283 до ТП-54 Ветровые нагрузки	Поврежденный участок восстановлен
3	04.07.21	06ч.31м.	04.07.21	09ч.34м.	Ф-103	ВЛ 10 кВ Ф-103 от опоры №79 до опоры 79/3 Ветровые нагрузки	Поврежденный участок восстановлен
4	17.07.21	01ч.34м.	17.07.21	04ч.04м.	Ф-507	КЛ 10 кВ Ф-507 от ТП-22 до ТП-47 и КЛ от ТП-217 до ТП-62 Невыявленные причины	Поврежденный участок выведен из схемы
5	19.07.21	16ч.20м.	19.07.21	17ч.25м.	Ф-125	КЛ 10 кВ Ф-125 от ТП-67 до ТП-165А Невыявленные причины	Поврежденный участок выведен из схемы
6	21.07.21	17ч.39м.	21.07.21	18ч.27м.	Ф-122	КЛ 10 кВ Ф-122 от ТП-235 до ТП-251 нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок выведен из схемы