Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за август 2021 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	04.08.21	14ч.30м.	04.08.21	14ч.52м.	Ф-173	КЛ 10 кВ Ф-173 от ТП-30 до ТП-263 Внешнее механическое воздействие-Земляные работы АО «Водоканал»	Поврежденный участок выведен из схемы
2	23.08.21	17ч.15м.	23.08.21	18ч.00м.	Ф-314	ВЛ 10 кВ Ф-314 ТП-402 Балансовая принадлежность МЧС Пожарная часть, южная часть города. Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	Поврежденный участок выведен из схемы