Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за октябрь 2021 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	19.10.21	14ч.32м.	19.10.21	15ч.00м.	Ф-264	КЛ 10 кВ Ф-264 от ТП-62 (2 с.ш.) до ТП-217(2с.ш.) Внешнее механическое воздействие- Земляные работы ООО «Тепловые сети»	Поврежденный участок выведен из схемы
2	23.10.21	17ч.24м.	23.10.21	17ч.47м.	Ф-621	КЛ 6 кВ Ф-701 от РП-7 до РП-1 Невыявленные причины	Поврежденный участок выведен из схемы
3	23.10.21	17ч.38м.	23.10.21	18ч.45м.	Ф-125	ТП-125 Камера Т-2 Электродуговое повреждение	Поврежденный участок выведен из схемы
4	27.10.21	15ч.40м.	27.10.21	16ч.16м.	Ф-173	КЛ 6 кВ Ф-173 от ТП-186 до ТП-25 Внешнее механическое воздействие - Земляные работы без представителей АО «РСК» ООО«Центральный»	Поврежденный участок выведен из схемы