Об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений АО «Распределительная сетевая компания» за первый квартал 2022 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжитель ность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	Ф-103, Ф-322, Ф-112	15.01.2022 09ч.02м.	Ф-322 КТП-183; КЛ 10кВ Ф-103 КЛ 10 кВ ввод на ТП-164; Ф-112 КТП-180 Гололедно-изморозевые отложения; Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,8	1931,4
2	Ф-265	17.02.2022 12ч.47м.	КЛ 10кВ от ТП-175 до ТП-24	1,1	753
3	Ф-114	20.02.2022 19ч.05м.	КЛ 10кВ от ПС Южная до РП-2 Нарушение электрической изоляции	0,416	736,66
4	Ф-407	04.03.2022 13ч.20м.	ВЛ 10 кВ Ф-407 опора № 84 Ветровые нагрузки, Электродуговое повреждение	1,216	1264,39
5	Ф-313	10.03.2022 17ч.00м.	КЛ 10 кВ Ф-313 от ТП-298 до ТП-295 Нарушение электрической изоляции, Невыявленные причины	0,58	292,83
6	Ф-169	19.03.2022 15ч.30м.	ВЛ 10кВ КЛ 10кВ от ТП-230 до ТП-221. Ветровые нагрузки, Электродуговое повреждение	0,38	180
7	Ф-314	24.03.2022 11ч.48м.	ВЛ 10кВ от опоры №229 до №230 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства	0,58	472
8	Ф-165	25.03.2022 09ч.17м.	ВЛ 10кВ ввод на КТП-193 отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	0,73	310