Об объеме недопоставленной электрической энергии в результате аварийных отключений АО «Распределительная сетевая компания» за третий квартал 2022 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	Ф-607, Ф-161, Ф-625	06.07.2022 16ч.07м.	КЛ 6 кВ Ф-607 от ТП-42 до опоры №1; КЛ 6 кВ Ф-161 от ТП-205 до ТП-249; КЛ 6 кВ Ф-625 ТП-168 КЛ на Т-1 Нарушение электрической изоляции, Невыявленные причины	1.966	1376,66
2	Ф-631	11.08.2022 10ч.36м.	КЛ 6 кВ Ф-631 Ввод на КТП-44 (Балансовая принадлежность ООО «Новые перспективы» ул.Свободы 23а Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии, Нарушение электрической изоляции	0,133	47,333
3	Ф-112 от опоры №8, Ф-324, Ф-320, ТП-151	15.08.2022 18ч.25м.	КЛ 10 кВ Ф-324 от РП-3 до ТП-280; КЛ 10 кВ Ф-112 КЛ от ТП-101 до ТП-102; КЛ 10 кВ ТП-151 КЛ на Т-1; КЛ 10 (10.5) кВ Ф-320 ТП-204 КЛ на Т-1 Нарушение электрической изоляции	1,716	2568,133
4	Ф-125	24.08.2022 14ч.45м.	ВЛ 10кВ от ТП-31 до ТП-131 Наброс посторонних предметов на ВЛ, Электродуговое повреждение	0,58	952
5	Ф-107	30.08.2022 21ч.20м.	КЛ 10 кВ Ф-107 от РП-3 до ТП-66 Нарушение электрической изоляции, Невыявленные причины	1,75	2868
6	Ф-314	30.08.2022 21ч.20м.	ВЛ 10 кВ Ф-314 Ввод на КТП-370 Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии . Нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи обрыв цепи	1,75	2868

7	Ф-281	19.09.2022 09ч.20м.	ВЛ 10 кВ Ф-281 Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети (ПС 110 кВ Усть-Джегута 1 сш РУ 10 кВ балансовая принадлежность филиал ПАО "Россети СК"-"КЧЭ"). Невыявленные причины	0,55	363