Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за октябрь 2022 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	05.10.22	03ч.40м.	05.10.22	05ч.36м.	Ф-605	КЛ 6кВ Ф-605 от ТП-1 до ТП-5 Нарушение электрической изоляции, прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	Поврежденный участок выведен из схемы
2	05.10.22	03ч.41м.	05.10.22	11ч.15м.	Ф-863	ВЛ 6кВ Ф-863 От опоры №28 отпайка на ТП-328, ТП-329 (Балансовая принадлежность ТП-328 Каппушева А.Ю. Пят. шоссе 26 ТП-329 ООО «Евроокна» Пят. шоссе 14-а) Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии. Нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок выведен из схемы
3	14.10.22	15ч.06м.	14.10.22	18ч.50м.	Ф-314	Вл 10 кВ Ф-314 Опора №5 Нарушение электрической изоляции	Поврежденный участок восстановлен
4	21.10.22	18ч.11м.	21.10.22	18ч.23м.	ТП-15	ТП-15 РУ 6кВ Сработали предохранители. Невыявленные причины, Нарушение электрической изоляции	Повреждение не обнаружено
5	25.10.22	02ч.37м.	25.10.22	03ч.26м.	Ф-104	ВЛ 10 кВ Ф-104, ТП-414 РУ 10 кВ, Воздействие животных и птиц, Электродуговое повреждение	Поврежденный участок восстановлен