Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов АО «Распределительная сетевая компания», 2023 год (май)

| № п/п | Наименование электросетевого объекта | Сроки ввода в ремонт/вывода из ремонта в течение отчетного месяца | |
|---------|--|--|------------------------|
| | | Дата ввода | Дата вывода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | Добавить объект | | |
| 1 | Электрические линии | | |
| 1.1 | Воздушные линии | | |
| 1.1.1 | ВЛЭП 110-220 кВ (ВН) | | |
| 1.1.1.0 | | | |
| | Добавить объект | | |
| 1.1.2 | ВЛЭП 35 кB (CH1) | | |
| 1.1.2.0 | | | |
| | Добавить объект | | |
| 1.1.3 | ВЛЭП 1-20 кВ (СН2) | | |
| | ВЛ-10 кВ Ф-112 в пролёте от ТП-283 до ТП-274, перезапитка потребителей | 16.05.2023 10ч.10м. | 16.05.2023 17ч.05м. |
| | ВЛ-10 кВ Ф-112 Демонтаж провода в пролёте от опор №33-38 | 22.05.2023 09ч.15м. | 22.05.2023 17ч.00м. |
| | ВЛ-10 кВ Ф-107 Обрезка деревьев от ТП-63 до ТП-169 | 23.05.2023 09ч.40м. | 23.05.2023 16ч.45м. |
| | ВЛ-10 кВ Ф-107 Обрезка деревьев от ТП-63 до опоры №1 | 24.05.2023 09ч.20м. | 24.05.2023 16ч.25м. |
| | ВЛ-10 кВ Ф-107 Обрезка деревьев от опоры №17 до ТП-65,63 | 25.05.2023 09ч.37м. | 25.05.2023 15ч.35м. |
| | ВЛ-10 кВ Ф-407 Обрезка деревьев от опоры №31 до опоры №18, монтаж РЛНД на опоре №19 | 30.05.2023 09ч.30м. | 30.05.2023 16ч.35м. |
| | Добавить объект | | |
| 1.1.4 | ВЛЭП 0,4 кВ (НН) | | |
| | ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 02.05.2023 09ч.15м. | 02.05.2023 15ч.10м |
| | ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 04.05.2023 08ч.45м. | 04.05.2023 16ч.00м |
| | ВЛИ 0,4кВ от ТП-498 Монтаж провода СИП по вновь установленным опорам | 04.05.2023 08ч.50м. | 04.05.2023 16ч.09м. |
| | ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 05.05.2023 09ч.15м. | 05.05.2023 16ч.10м. |
| | ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 11.05.2023 09ч.20м. | 11.05.2023 16ч.20м. |
| | ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 11.05.2023 13ч.50м. | 11.05.2023 16ч.10м |
| | ВЛИ 0,4кВ от ТП-486 Монтаж провода СИП по вновь установленным опорам ул. Беломорская | 12.05.2023 09ч.10м. | 12.05.2023 114.35M. |
| | ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 12.05.2023 09ч.10м. | 12.05.2023 |

Лист1

| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 31.05.2023 09ч.10м. 31.05.2023 09ч.30м. | |
|--|--|------------------------------|
| ВЛ 0,4кВ от ТП-55 Обрезка деревьев по ул. Богатырёва, Панченко, Мира | 31.05.2023 09ч.30м. | 31.05.2023 164.25 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-78 ул. Гагарина Монтаж опор | 30.05.2023 08ч.05м. | 30.05.2023 154.50 |
| ВЛИ 0,4кВ от ТП-217 Обрезка деревьев по выходам | 29.05.2023 13ч.45м. | 29.05.2023 164.05 |
| ВЛ 0,4кВ от ТП-127 перенос ж/б опоры по пер. Горный 28 | 29.05.2023 09ч.20м. | 29.05.2023 134.30 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 29.05.2023 09ч.10м. | 29.05.2023 164.05 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 26.05.2023 09ч.25м. | 26.05.2023 164.10 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 25.05.2023 09ч.25м. | 25.05.2023 154.5 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 25.05.2023 10ч.15м. | 25.05.2023 164.0 |
| ВЛ 0,4кВ от ТП-60 Ремонт опоры ул. Комсомольская 9 | 25.05.2023 09ч.00м. | 25.05.2023 164.40 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 24.05.2023 09ч.05м. | 24.05.2023 164.10 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 22.05.2023 09ч.20м. | 22.05.2023 164.00 |
| ВЛ 0,4кВ от ТП-228 Обрезка деревьев по ул. Весенняя, Р.Люксембург | 19.05.2023 13ч.55м. | 19.05.2023 164.15 |
| ВЛ 0,4кВ УО Замена ламп, ремонт светильников | 19.05.2023 10ч.50м. | 19.05.2023 164.10 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 19.05.2023 09ч.10м. | 19.05.2023 164.15 |
| ВЛ 0,4кВ от ТП-107 Обрезка деревьев по ул. Богатырёва, Подгорная | 19.05.2023 09ч.23м. | 19.05.2023 154.50 |
| ВЛ 0,4кВ от ТП-428 Ремонт ВЛ ул. Первомайская | 18.05.2023 13ч.50м. | 18.05.2023 164.15 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 18.05.2023 10ч.50м. | 18.05.2023 164.10 |
| ВЛ 0,4кВ от ТП-68 Перенос опоры ул. Чехова 134 | 18.05.2023 09ч.25м. | 18.05.2023 154.5 |
| ВЛ 0,4кВ от ТП-58 Ремонт ВЛ ул.Герцена, Фрунзе, Попова | 18.05.2023 09ч.15м. | 18.05.2023 134.10 |
| ВЛИ 0,4кВ от ТП-116 Монтаж СИП по ул. Дружбы 3 | 17.05.2023 09ч.15м. | |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 17.05.2023 09ч.15м. | 17.05.2023 16чс.10м. |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 17.05.2023 09ч.18м. | 17.05.2023 114.30 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 15.05.2023 09ч.10м. | 15.05.2023 154.50 |
| ВЛ 0,4кВ от ТП-58 Обрезка деревьев по ул. Фурманова, Герцена, Фрунзе, Попова | 15.05.2023 09ч.15м. | 15.05.2023 164.2 |
| ВЛ 0,4кВ УО ТП-16 — 235 замена ламп, ремонт светильников | 15.05.2023 09ч.00м. | 15.05.2023 134.0 |
| ВЛИ 0,4кВ от ТП-116 Строительство ВЛИ по ул. Дружбы 3 | 15.05.2023 09ч.00м. | 164.20M. 15.05.2023 164.1 |

Лист1

| | Добавить объект | | |
|---------|---|---------------------|---|
| 1.2.2 | КЛЭП 20-35 кВ (CH1) | | |
| 1.2.2.0 | | | |
| | Добавить объект | | |
| 1.2.3 | КЛЭП 3-10 кВ (CH2) | | |
| | Испытание и отыскание места повреждения КЛ 10 кВ Ф-101 КЛ №1 от ПС Химзавод до БРТП-1 | 02.05.2023 14ч.32м. | |
| | КЛ 10 кВ Ф-103 от опоры № 26 до ТП-369 Ремонт концевой муфты | 04.05.2023 10ч.00м. | 05.05.2023 15ч.00м |
| | КЛ 10 кВ Ф-165 Земляные работы, ремонт КЛ от ПС Холодмаш до ТП-36 | 04.05.2023 09ч.13м. | 04.05.2023 15ч.35м |
| | КЛ 10 кВ Ф-112 от опоры № 26 до ТП-8 Монтаж концевой муфты | 16.05.2023 09ч.40м. | 16.05.2023 16ч.10м |
| | КЛ 10 кВ Ф-112 отТП-283 до ТП-455 Монтаж соединительной муфты на вновь вводимой КЛ | 16.05.2023 13ч.10м. | 16.05.2023 |
| | КЛ 10 кВ Ф-112 от ТП-8 до опоры №26 Испытание и отыскание места повреждения | 16.05.2023 15ч.40м. | 16.05.2023 164.35M |
| | КЛ 10 кВ Ф-112 от ТП-283 до ТП-455 Испытание и отыскание | 16.05.2023 15ч.00м. | 16.05.2023 154.35M |
| | места повреждения КЛ 10 кВ Ф-112 ТП-69яч. ВН-83 «Ввод Ф-112» Испытание и отыскание места повреждения на КЛ от опоры №9 до ТП-69 | 22.05.2023 10ч.00м. | 22.05.2023 11 ₄ .05 _M |
| | КЛ 6 кВ Ф-891 от ПС Химзавод до опоры №1 | 24.05.2023 14ч.45м. | 26.05.2023 11ч.00 _M |
| | | | |
| | Добавить объект | | |
| 1.2.4 | КЛЭП до 1 кВ (НН) | | |
| | КЛ-0,4 кВ УО от ТП-56 ул. Первомайская, отыскание места повреждения | 15.05.2023 14ч.10м. | 15.05.2023 154.50 _N |
| | КЛ-0,4 кВ УО от ТП-56 ул. Первомайская,ремонт КЛ | 16.05.2023 09ч.00м. | 16.05.2023 154.40M |
| | КЛ-0,4 кВ от ТП-86 н/руб «Гутякулова 9», отыскание места повреждения , испытания КЛ | 16.05.2023 11ч.05м. | 18.05.2023 09ч.30 _M |
| | КЛ-0,4 кВ от ТП-86 «Гутякулова 9», Ремонт КЛ | 17.05.2023 14ч.15м. | |
| | КЛ-0,4 кВ от ТП-86 отыскание КЗ на КЛ 0,4 кВ Яма- Гутякулова | 18.05.2023 10ч.20м. | |
| | КЛ-0,4 кВ от ТП-151 «Парковая 3», Ремонт КЛ | 22.05.2023 14ч.15м | 22.05.2023 164.15 |
| | КЛ-0,4 кВ от ТП-16 Советская 63 Ремонт КЛ | 26.05.2023 14ч.20м. | 26.05.2023 154.20 |
| | | | |
| | Добавить объект | | |
| 2 | Подстанции | | |
| | ТП-424 РУ-0,4 кВ Ячейка АВМ Ввод Т-1, текущий ремонт, в/в испытания | 05.05.2023 13ч.55м. | 05.05.2023 164.00M |
| | ТП-407 РУ -10 кВ 1 с.ш., камера тр-ра Т-1 текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 12.05.2023 09ч.15м. | 12.05.2023 13ч.25м |
| | ТП-407 Текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 12.05.2023 13ч.55м. | 12.05.2023 154.40M |
| | КТП-8 Вынос | 16.05.2023 10ч.15м. | 16.05.2023 164.10M |
| | ТП-457 Текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 18.05.2023 13ч.50м. | 18.05.2023 154.00N |
| | ТП-200 Текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 18.05.2023 14ч.05м. | 18.05.2023 154.05N |
| | ТП-150 Текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 23.05.2023 09ч.20м. | 23.05.2023 114.30 |
| | ТП-59 Текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 23.05.2023 13ч.30м. | 23.05.2023 154.00 _M |
| | | | |

Лист1

| | ТП-411 Текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 24.05.2023 09ч.35м. | 24.05.2023 11ч.15м. | | |
|-------|---|---------------------|---------------------|--|--|
| | ТП-69 Текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 24.05.2023 13ч.35м. | 24.05.2023 15ч.30м. | | |
| | ТП-152 РУ -10 кВ 1 с.ш., РУ-0,4 кВ 1 с.ш., камера тр-ра Т-1 текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 25.05.2023 09ч.35м. | 25.05.2023 11ч.30м. | | |
| | ТП-152 РУ -10 кВ 2 с.ш., РУ-0,4 кВ 2 с.ш., камера тр-ра Т-2 текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 25.05.2023 13ч.50м. | 25.05.2023 15ч.45м. | | |
| | ТП-233 камера тр-ра Т-1 замена тр-ра | 30.05.2023 09ч.45м. | 31.05.2023 15ч.45м. | | |
| | ТП-6 РУ -6 кВ 1 с.ш., камера тр-ра Т-1 текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 30.05.2023 09ч.20м. | 30.05.2023 11ч.30м. | | |
| | ТП-6 текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 30.05.2023 14ч.00м. | 30.05.2023 15ч.35м. | | |
| | ТП-30 РУ -10 кВ 1 с.ш., камера тр-ра Т-1 текущий ремонт оборудования, ВВ испытания | 31.05.2023 09ч.30м. | 31.05.2023 15ч.40м. | | |
| | | | | | |
| | Добавить объект | | | | |
| 2.2 | Уровень входящего напряжения СН1 | | | | |
| 2.2.0 | | | | | |
| | Добавить объект | | | | |
| 2.3 | Уровень входящего напряжения СН2 | | | | |
| | Добавить объект | | | | |
| 3 | Прочие объекты | | | | |
| 3.0 | | | | | |
| | Добавить объект | | | | |