

Об объеме недопоставленной электрической энергии в
результате аварийных отключений
АО «Распределительная сетевая компания»
за первый квартал 2023 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	Ф-101	26.01.2023 09ч.09м.	КЛ 10 кВ Ф-101 от ТП-28 до ТП-98 Нарушение электрической изоляции, Невыявленные причины	0,683	754,4
2	Ф-319	30.01.2023 13ч.50м.	КЛ 10 кВ Ф-319 от ТП-161 до ТП-261 Внешнее механическое воздействие - земляные работы без представителей АО «РСК» виновник скрылся	0,55	177,188
3	Ф-101 Ф-269 Ф-322	20.02.2023 03ч.18м.	КЛ 10 кВ Ф-101 от ТП-28 до ТП-27 Электродуговое повреждение, Невыявленные причины	1,083	1846
4	Ф-322	21.02.2023 17ч.18м.	КЛ 10 кВ Ф-322 от ТП-267 до ТП-67 Нарушение электрической изоляции, Невыявленные причины	1,166	626,425
5	Ф-115	28.02.2023 12ч.07м.	КЛ 10 кВ Ф-115 от ТП-171 до ТП-389 Внешнее механическое воздействие - земляные работы без представителей АО «РСК» виновник скрылся	3,57	5564
6	Ф-507	28.02.2023 17ч.15м.	КЛ 10 кВ Ф-507 от РП-5 до ТП-47 Нарушение электрической изоляции, Невыявленные причины	1,03	787,5
7	Ф-321	10.03.2023 08ч.58м.	КЛ 10 кВ Ф-321 от РП-3 до ТП-229 Внешнее механическое воздействие - земляные работы без представителей АО «РСК» виновник скрылся	0,63	167,2
8	Ф-638	18.03.2023 11ч36м	КЛ 6 кВ Ф-638 от ПС Северная до ТП-196 Нарушение электрической изоляции, Невыявленные причины	0,97	1844,4