

Об объеме недопоставленной электрической энергии
в результате аварийных отключений
АО «Распределительная сетевая компания»
за второй квартал 2023 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя, часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	Ф-161	03.04.2023 10ч.13м.	КЛ 6 кВ Ф-161 от ТП-37 до ТП-254 Внешнее механическое воздействие - земляные работы АО «Водоканал», без представителей АО «РСК»	0,07	65,93
2	Ф-114	20.04.2023 13ч.00м.	КЛ 10 кВ Ф-114 от ПС Южная до РП-2 Внешнее механическое воздействие - земляные работы АО «Газпром газораспределение Черкесск», без представителей АО «РСК»	0,07	128,67
3	Ф-103	25.04.2023 11ч.19м.	КЛ 10 кВ Ф-103 от опоры № 26 до ТП-369. Внешнее механическое воздействие - земляные работы физ. лицом, без представителей АО «РСК», отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии	1,1	128,67
4	Ф-112	21.05.2023 20ч.45м.	ВЛ 10 кВ Ф-112 опора № 9 РЛНД Воздействие животных и птиц; электродуговое повреждение	1	753
5	Ф-103	05.06.2023 16ч.04м.	ВЛ-10 кВ Ф-103 опора №24 ввод КТП-140 (Балансовая принадлежность Темирлиева З.Х., ул. Ленина № 342) Отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии Атмосферные перенапряжения (гроза).	0,55	325,6

6	Ф-670	06.06.2023 22ч.30м.	КЛ 6 кВ от РП-6 до ТП-9. Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений.	0,33	90,7
7	Ф-107	08.06.2023 20ч.57м.	КЛ 10кВ от ТП-64 до ТП-66 Нарушение электрической изоляции. Прочие воздействия	1,39	1431
8	Ф-122	12.06.2023 17ч.35м.	КЛ 10кВ от ТП-251 до ТП- 235 Нарушение электрической изоляции. Прочие воздействия	1	1206
9	Ф-116	13.06.2023 09ч.19м.	КЛ 10кВ от РП-2 до опоры №71. Невыявленные причины. Электродуговое повреждение	0,2	249,6
10	ПС Южная РУ 10 кВ 1,2,3,4 секция шин	13.06.2023 11ч.27м.	ПС Южная РУ-10 кВ 1,2,3,4 секция шин (балансовая принадлежность Филиал ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ»- «Карачаево- Черкесскэнерго») Отключение (повреждение) оборудования в смежной электрической сети	0,23	4578,93
11	Ф-314	18.06.2023 17ч.35м.	ВЛ-10 кВ Ф-314 Атмосферные перенапряжения (гроза). Электродуговое повреждение.	0,58	267
12	Ф-607	23.06.2023 10ч.43м.	Ф-863 КЛ 6кВ от опоры №46 до ТП-155. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе Внешнее механическое воздействие	0.15	1072
13	Ф-118	29.06.2023 08ч.36м.	КЛ 10кВ Ф-317 от РП-3 до ТП-144; КЛ 10кВ Ф-314 опора №160 ввод на ТП-479 Невыявленные причины; нарушение электрической изоляции.	0,28	720