

**Об объеме недопоставленной электрической энергии
в результате аварийных отключений
АО «Распределительная сетевая компания»
за третий квартал 2023 года.**

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя , часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	Ф-169	06.07.2023 11ч.35м	ВЛ-10кВ Ф-169 пролёт опор № 32-33. Наброс посторонних предметов на ВЛ; электродуговое повреждение	1,63	1324,63
2	Ф-101, Ф-104, Ф-115, Ф-125	28.07.2023 15ч.38м.	Воздействие повторяющихся атмосферные явления	0,13	661
3	Ф-101	03.08.2023г 18ч.42м.	Воздействие повторяющихся атмосферные явления; электродуговое повреждение	2,38	3289
4	Ф-101, Ф-113, Ф-264	07.08.2023 17ч.02м.	Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе. Внешнее механическое воздействие	1,66	1013
5	Ф-108	09.08.2023 17ч.05м.	КЛ 10 кВ Ф-108 от ТП-27 до РП-2 Атмосферные перенапряжения (гроза), электродуговое повреждение	0,1	381,1
6	Ф-115, Ф-103	29.08.2023 10ч.10м.	Ф-115 КЛ от ТП-424 до ТП-171; Ф-115 КЛ от ТП-224 до ТП-223; Ф-103 КЛ от опоры №86 до ТП-485 Нарушение электрической изоляции; Прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	2,333	3668
7	Ф-638	04.09.2023 13ч.00м.	КЛ 6 кВ Ф-638 от ПС Северная до ТП-196. Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; внешнее механическое воздействие	0,416	605,833

8	Ф-107	27.09.2023 11ч.07м.	ВЛ-10 кВ Ф-107 опора №1 и №17 Ветровые нагрузки, нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи.	1,67	2610,66
9	Ф-261	29.09.2023 10ч.13м.	КЛ 10 кВ Ф-261 от ТП-173 до ТТП-5 Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе, внешнее механическое воздействие	0,78	363,466