

Об объеме недопоставленной электрической энергии  
в результате аварийных отключений  
АО «Распределительная сетевая компания»  
за четвёртый квартал 2023 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя, часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	Ф-603	26.10.2023 17ч.23м.	КЛ 6 кВ Ф-603 от ТП-127 до ТП-213 Внешнее механическое воздействие; Воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	0,3	204
2	Ф-314	09.11.2023 20ч.32м.	Ф-314 ТП-72 (балансовая принадлежность ИП Лайпанова); отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; прочие воздействия неблагоприятных природных явлений; нарушение электрической изоляции	2,37	1927,2
3	Ф-101	10.11.2023 14ч.55м.	КЛ 10 кВ Ф-101 от ТП-92 до ТП-64/28 Внешнее механическое воздействие; воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе	0,33	436
4	Ф-607	23.11.2023 14ч.45м.	КЛ 6 кВ Ф-607 от ТП-42 до опоры №1 Нарушение электрической изоляции; невыявленные причины	0,17	348
5	Ф-503	28.11.2023 15ч.00м.	КЛ 10 кВ Ф-503 от ТП-57 до РП ЗХМ (балансовая принадлежность АО «Холодмаш»); отключение (повреждение) оборудования потребителей электрической энергии; воздействие посторонних лиц и организаций, не участвующих в технологическом процессе; внешнее механическое воздействие (земляные работы АО «Водоканал»)	0,183	184,15

6	Ф-313	20.12.2023 20ч.10м.	КЛ 10 кВ Ф-313 от РП-3 до ТП-202 Нарушение электрической изоляции, Невыявленные причины	2,87	397,15
7	Ф-107	20.12.2023 21ч.32м.	КЛ 10 кВ Ф-107 от ТП-64 до ТП-204 Нарушение электрической изоляции, Невыявленные причины	0,88	2100