

Об объеме недопоставленной электрической энергии в результате  
аварийных отключений  
АО «Распределительная сетевая компания»  
за первый квартал 2024 года.

№ п/п	место инцидента	дата и время	причина инцидента	продолжительность простоя, часов	Недоотпуск электроэнергии, кВт*ч
1	Ф-115	20.01.2024 04ч.31м.	КЛ 10 кВ Ф-115 от ТП-152 до ТП-424 Нарушение электрической изоляции; невыявленные причины	0,7	308
2	Ф-503	21.01.2024 06ч.00м	Ф-503 ТП-170 РУ-10 кВ Нарушение электрической изоляции; прочие воздействия неблагоприятных природных явлений	0,633	316
3	Ф-607	25.01.2024 13ч.29м.	ВЛ 6 кВ Ф-863 опора №32 Несанкционированная рубка лесных насаждений; нарушение электрического контакта, размыкание, обрыв цепи	0,133	188
4	Ф-101	02.02.2024 22ч.10м.	КЛ 10 кВ Ф-101 от ТП-149 до ТП-152 Нарушение электрической изоляции; невыявленные причины	0,8	569,6
5	Ф-863	20.02.2024 10ч.05м.	ВЛ 6 кВ Ф-863 опора №32 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	1,166	820
6	Ф-262	22.02.2024 19ч.40м.	КЛ 10 кВ Ф-262 от ТП-188 до ТП-216 Нарушение электрической изоляции; невыявленные причины	0,333	276
7	Ф-262	29.02.2024 09ч.06м.	КЛ 10 кВ Ф-262 от ТП-11 до ТП-21 Нарушение электрической изоляции; невыявленные причины	1,566	1428,8

8	Ф-174	13.03.2024 10ч.33м.	ВЛ 10 кВ Ф-174 опора №17 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	7,45	2220,1
9	Ф-109 Ф-110	14.03.2024 12ч.13м.	КЛ 10 кВ Ф-109 от ПС Южная до ТП-169; КЛ 10 кВ Ф-110 от ТП-144 до ТП-208 Нарушение электрической изоляции; невыявленные причины	1,033	1392