

Отчет по авариям в электрических сетях
АО «Распределительная сетевая компания»
за февраль 2024 г.

№	ОТКЛЮЧЕНИЕ		ВКЛЮЧЕНИЕ		фидер	Причина отключения электрооборудования	Мероприятия по их устранению
	ДАТА	ВРЕМЯ	ДАТА	ВРЕМЯ			
1	02.02.24	22ч.10м.	02.02.24	22ч.58м.	Ф-101	КЛ 10 кВ Ф-101 от ТП-149 до ТП-152 Нарушение электрической изоляции; невыявленные причины	Поврежденный участок выведен из схемы
2	20.02.24	10ч.05м.	20.02.24	11ч.15м.	Ф-863	ВЛ 6 кВ Ф-863 опора №32 Производство несанкционированных строительных и погрузочно-разгрузочных работ в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства; механическое разрушение (повреждение), деформация, перекос	Поврежденный участок восстановлен
3	22.02.24	19ч.20м.	22.02.24	19ч.40м.	Ф-262	КЛ 10 кВ Ф-262 от ТП-188 до ТП-216 Нарушение электрической изоляции; невыявленные причины	Поврежденный участок выведен из схемы
4	29.02.24	09ч.06м.	29.02.24	10ч.40м.	Ф-262	КЛ 10 кВ Ф-262 от ТП-11 до ТП-21 Нарушение электрической изоляции; невыявленные причины	Поврежденный участок выведен из схемы